

Шығыс № 37-7-35
29 12 14
ҚР ҰҚС-ҚС ТЖ Директораты
Ордабасы ауданының ТЖ бөлімі


Сіздің 2014 жылы 09 желтоқсан күні жазған өтінішіңізге

**ЖШС «Береке» бөбекжай
балабақшасының директоры
Қ.Тәліпбайұлына**

Ордабасы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері, Ордабасы ауданы, Төрткөл ауыл округі, Көкарал ауылы, М.Тәліпбайұлы көшесі №4/1 мекен жайда орналасқан ЖШС «Береке» бөбекжай балабақшасының ғимаратына орнатылған өрт дабыл қаққышты қабылдау үшін, комиссия құрамында өрт-техникалық зерттеу жүргізілді.

Тексеру қорытындысы бойынша, Ордабасы ауданы, Төрткөл ауыл округі, Көкарал ауылы, М.Тәліпбайұлы көшесі №4/1 мекен жайда орналасқан ЖШС «Береке» бөбекжай балабақшасының ғимаратына орнатылған өртке қарсы дабыл қаққыш жүйесі өртке қарсы талаптарға сай екендігі анықталды.

**Ордабасы ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімінің бастығы
өртке қарсы қызмет майоры**



Ғ.Муратов

орын: Д.Талипбаев
тел.: 8/72530/ 2-16-90

АКТ приемки в эксплуатацию
Автоматической пожарной сигнализации

с. Торткуль.

« 10 » декабря 2014г

Комиссия, назначенная: Талипбай К.

Решения от « 07 » декабря 2014г в составе:

Председателя – представителя заказчика: Талипбай К.

Членов комиссии-председателей.

Монтажной организации – Директора ТОО «Центр предупреждения пожаров и ЧС» Тургумбаев Ж.М.

Пуско-наладочной организации - Директора ТОО «Центр предупреждения пожаров и ЧС» Тургумбаев Ж.М.

Государственного пожарного контроля-

Ордабасинский районный отдел государственного пожарного контроля
(должность, звание, Ф.И.О., сотрудника УЧС)

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к приемке автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная на объекте: Ясли-сад «Береке».

Адрес: ЮКО, Ордабасинский р-н, с/о Кокарал, Защищаемая площадь 230 м.кв

№п/п	Наименование установленного оборудование	Ед.изм.	Кол-во
1	ППК Гранит-3,	Шт.	1
2	Извещатель пож. Дымовой ИП 212-141	Шт.	14
3	Извещатель пож. Ручной ИПР 513-10	Шт.	1
4	Сирена свето-звуковой ЛД-96	Шт.	1
5	Призма 102-07 «Шыгу»	Шт.	2
6	Аккумулятор 12В 7а\ч	Шт,	1

По проекту, разработанному: ТОО « _____ »

2. Монтажные работы выполнены:

с « 09 » декабря 2014г., по « 10 » декабря 2014г

3. Пусконаладочные работы выполнены:

с « 10 » декабря 2014г., по « 10 » декабря 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены.

Заключения комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с « _____ » _____ 2014г.
с оценкой качества выполненных работ, на _____

Перечень прилагаемой документации: рабочий проект, сертификаты на оборудование.

Председатель комиссии

К. Талипбай

Члены комиссии

Ж. Тургумбаев

М.П.